



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
 Татарском районе)**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 23б;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.

2 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2974 от 2 июня 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:			
1.1	Наименование *	МУП "Землянозаимское ЖКХ"		
1.2	Юридический адрес *	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная, д. 30		
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная ул, д. 30		
1.4	Цель исследований	Производственный контроль		
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №135 от 14.03.2022 г.		
2	Сведения об образце			
2.1	Код образца	006947.БТ.01.06.2022		
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода		
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-		
2.4	Изготовитель:			
	Наименование*	-		
	Юридический адрес*	-		
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-		
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-		
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л		
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-	
		Ед. изм.	л	
2.8	Объем (количество) образца*	0,5		
2.9	Дата и время отбора*	1 июня 2022 г.	10:00 - 11:30	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Землянозаимское ЖКХ"; 632215, НСО, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная ул, д. 30 (р-он местонахождения: Чановский р-н)		
2.11	Место (адрес) отбора*	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Калиновка д, ВПК		
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	мастер производства Боровик О.С		
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012		
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-		
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом	Температура*:	
			°C	
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	1 июня 2022 г.	13	Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПИН 1.2.3685-21		
3	Дополнительные сведения	-		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 056673				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	1 июня 2022 г.	13	час.	10	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	1 июня 2022 г.	Окончание:	2 июня 2022 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
006947.БТ.01.06.2022	Питьевая вода				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01


Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное

за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)


(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в
 Татарском районе)**

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.

2 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2975 от 2 июня 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование *	МУП "Землянозаимское ЖКХ "
1.2	Юридический адрес *	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная, д. 30
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная ул, д. 30
1.4	Цель исследований	Производственный контроль
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №135 от 14.03.2022 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	006949.БТ.01.06.2022
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	-
	Юридический адрес*	-
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л
2.7	Объем партии *	Спецмарка* -
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 Ед. изм. л
2.9	Дата и время отбора*	1 июня 2022 г. 10:00 - 11:30
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Землянозаимское ЖКХ"; 632215, НСО, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная ул, д. 30 (р-он местонахождения: Чановский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, ВПК
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	мастер производства Боровик О.С
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом Температура*: °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	1 июня 2022 г. 13 Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21
3	Дополнительные сведения	-

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 2975 от 2 июня 2022 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 056675	13	час.	10	мин.
Дата и время поступления пробы в лабораторию	1 июня 2022 г.	Окончание:		2 июня 2022 г.	
Даты проведения испытаний	Начало:	1 июня 2022 г.			


Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
006949.БТ.01.06.2022	Питьевая вода	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С			КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-		

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

 Медицинский статистик
 (должность)


 (подпись)

 С.А. Приходько
 (ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.

2 июня 2022 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 2976 от 2 июня 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП "Землянозаимское ЖКХ "	
1.2	Юридический адрес *	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная, д. 30	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная ул, д. 30	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №135 от 14.03.2022 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	006950.БТ.01.06.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	1 июня 2022 г. 10:00 - 11:30	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Землянозаимское ЖКХ"; 632215, НСО, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная ул, д. 30 (р-он местонахождения: Чановский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Сарыбалык д, ВПК	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	мастер производства Боровик О.С	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом	Температура*: - °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	1 июня 2022 г.	13 Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109					
Номер направления:	ПЗ 056676		13	час.	10	мин.
Дата и время поступления пробы в лабораторию	1 июня 2022 г.					
Даты проведения испытаний	Начало:	1 июня 2022 г.	Окончание:	2 июня 2022 г.		

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
006950.БТ.01.06.2022	Питьевая вода	0	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	-	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	не обнаружено	-		

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)



(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)
 (ОКПО 76681824; ОГРН 1055406020845; ИНН/КПП 5406305556/540601001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
 (ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе)

Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84.
 Тел/факс: 8(383) 227-04-96; E-mail: ilc.cgnso@yandex.ru
 Адреса мест осуществления деятельности:
 632122 Новосибирская область, г. Татарск, ул. Садовая, 109
 Тел/факс 8 383 64 207 63 E-mail: ses_tatarsk@mail.ru
 632201 Новосибирская область, р. п. Чаны, ул. Пионерская 236;
 Тел/факс 8 383 67 21-570 E-mail: fguz_chan@mail.ru



RA.RU.512351



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Испытательного лабораторного центра

Блохина В.А.

3 июня 2022 г.



МП

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 3033 от 3 июня 2022 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование *	МУП "Землянозаимское ЖКХ "	
1.2	Юридический адрес *	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная, д. 30	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная ул, д. 30	
1.4	Цель исследований	Производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №135 от 14.03.2022 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	006948.БТ.01.06.2022	
2.2	Наименование образца испытаний*	Питьевая вода	
2.3	Документ, в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная стерильная бутылка 0,5 л	
2.7	Объем партии *	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	л
2.9	Дата и время отбора*	1 июня 2022 г. 10:00 - 11:30	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП, или ФЛ, у которого отобран образец*	МУП "Землянозаимское ЖКХ"; 632215, НСО, Чановский р-н, Земляная Заимка с, Центральная ул, д. 30 (р-он местонахождения: Чановский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632215, Новосибирская область, Чановский р-н, Кабалы д, ВПК	
2.12	Ф.И.О. и должность, отобравшего образец; наименование организации*	мастер производства Боровик О.С	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	-	
2.15	Условия доставки*	Автотранспортом	Температура*: - °C
2.16	Дата и время доставлен в ИЛЦ	13	Час. 00 Мин.
2.17	Нормативный документ Регламентирующий*	СанПиН 1.2.3685-21	
3	Дополнительные сведения		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Татарском районе	Код формы: Ц.7.02 (издание 7)
Протокол испытаний № 3033 от 3 июня 2022 г.	Действует с 22.10.2021 г.
Данный протокол не может быть частично воспроизведён без письменного согласия ИЛЦ	стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Татарский, Татарск, Садовая, д. 109				
Номер направления:	ПЗ 056674				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	1 июня 2022 г.	13	час.	10	мин.
Даты проведения испытаний	Начало:	1 июня 2022 г.	Окончание:	3 июня 2022 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты исследований	Допустимый уровень	Ед. изм.	Документ, содержащий правила и методы испытаний
006948.БТ.01.06.2022	Питьевая вода				
	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 °С	7	не более 50	КОЕ/1 мл	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	6,3	-	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения: ОКБ - общие (обобщенные) колиформные бактерии. МУК 4.2.3690-21. Изменения №2 в МУК 4.2.1018-01

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Медицинский статистик
(должность)

(подпись)

С.А. Приходько
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА